

## טופס 33-4 - בדיקת נגישות במקום להתקהלות (check list) לבנין ציבורי קיים

עמוד 1 מתוך 5

### הנחיות לשימוש בטופס

- א. זהו טופס בדיקת נגישות למקום להתקהלות (check list) שהוא בניין ציבורי קיים, למילוי בנוסף לטופס 33-1 (בדיקת נגישות כללית לבניין ציבורי קיים). הטופס הוא טופס רשות, ואין חובה להשתמש בו. הוא נועד לשמש כנספח לטופס 32 (טופס הצהרה על בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים).
- ב. **מקום להתקהלות** כולל מקומות כגון קולנוע, בית תפילה, אולם ספורט, אולם אירועים, אולם תיאטרון ובית משפט.
- ג. הטופס מכיל את עיקרי הוראות הבדיקה שבטבלת הבדיקה והביצוע. לידיעתכם: חלק מהוראות התקנות אינן מופיע בטופס ולכן יש להסתמך על התקנות ולא להסתפק רק בטופס.
- ד. יש להבהיר בראש הטופס במקום המיועד לכך, איזה בניין ואיזה חלק מבניין נבדק, כדי לקשור בין טופס זה לטופס 32 (טופס הצהרה על בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים).
- ה. מידות רוחב או אורך שצוינו בסנטימטרים או במטרים – הן מידות מינימום, אלא אם צוין אחרת.
- ו. ניתן ללחוץ בכל תא בטור ג' עם הכפתור השמאלי של העכבר, כדי לקבל תפריט לסימון תקין/ לא תקין/ לא רלוונטי.
- ז. אם סומן בטור ג' שחלק מבניין אינו עומד בדרישת הבדיקה, יש לפרט בטור ד' בטופס את התאמות הנגישות הנדרשות לפי טור ד' בטבלת הבדיקה והביצוע.
- ח. **ציוד מומלץ לבדיקה:** א. טופס הבדיקה, ב. פלס, ג. סרט מדידה, ד. מד כוח (כגון משקל תליה), ה. מד שיפוע, ו. אמצעי למדידת החזרות אור של משטחים.
- ט. להסברים על חובות ההנגשה והליך ההנגשה, מומלץ לעיין באתר האינטרנט "**מרכז מידע לנגישות**" - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - משרד המשפטים.

### מונחי יסוד

- א. "**התקנות**" - תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב – 2011.
- ב. "**טבלת הבדיקה והביצוע**" - הטבלה בתוספת הראשונה לתקנות שמשמשת לבדיקת הנגישות בבניינים ציבוריים קיימים ולביצוע התאמות נגישות.

## טופס 4-33 - בדיקת נגישות במקום להתקהלות (check list) לבנין ציבורי קיים

עמוד 2 מתוך 5

שם המקום ו/או הבניין <sup>1</sup>	קומה/ אגף (אם רלוונטי)	רחוב	מס' בית	ישוב

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'
מס' סידורי	נושא [הסעיף בטבלת הבדיקה והביצוע]	הוראות הבדיקה	התאמה ראשונה
<b>חניה (2)(א)(5)</b>			
1	מספר חניות נגישות	1. סך כל מקומות החניה הנגישים במקום ציבורי לאכסון יהיה הגבוה מבין אלה: א. סך כל מקומות החניה הנגישים שחושב לפי <b>טופס 1-33</b> , סעיף 2. ב. מספר מקומות הישיבה המיוחדים במקום להתקהלות (במידה וקיים), לפי סעיף 3 להלן.	
2		2. סך כל מקומות החניה הנגישים שנקבע לפי סעיף 1, מחולק בין רכב רגיל ורכב גבוה בהתאם לטבלה <b>בנספח א' לטופס 1-33</b> (חניות נגישות), טור 2.	
<b>מקום להתקהלות (28)</b>			
3	מקומות ישיבה מיוחדים- אפיון	מספר מקומות ישיבה מיוחדים לפי <b>נספח א'</b> .	
4		ממדי מקום ישיבה מיוחד - שטח רצפה פנוי בגודל 120 ס"מ אורך ו-80 ס"מ רוחב;	
5		אם קיימת סכנת נפילה למפלס נמוך יותר, קיים מחסום בגובה 9 ס"מ לפחות + מחסום למניעת נפילת אדם הולך	
6	מיקום מקומות ישיבה מיוחדים	1. ימוקמו בין שאר מקומות ישיבת הקהל, באופן שלפחות למחצית המקומות צמוד מקום ישיבה רגיל;	
7		2. (א) באולם קולנוע רגיל שמכיל 50 מקומות ישיבה לפחות, זווית הראיה לראש המסך אינה גדולה מ-40°;	
8		(ב) באולם קולנוע רגיל שמכיל פחות מ-50 מקומות ישיבה - זווית של 45°;	
9		3. באולמות שבהם ההקרנה נעשית על מסכי ענק שגובהם גדול מ-12 מטר והם מיועדים לצפייה תלת-ממדית, נמצאים מקומות ישיבה מיוחדים בשורות האחרונות.	
10		4. להגדרת זווית הראיה לראש המסך - ראו <b>נספח ג'</b> .	
11	5. במקרים הבאים קיימות הוראות נוספות לגבי מיקום המקומות המיוחדים:		

<sup>1</sup> שם המקום - שם החברה, בית העסק, המשרד הציבורי. אם קיים שם לבניין נא לצינון.

## טופס 33-4 - בדיקת נגישות במקום להתקהלות (check list) לבנין ציבורי קיים

עמוד 3 מתוך 5

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'
מס' סידורי	נושא [הסעיף בטבלת הבדיקה והביצוע]	הוראות הבדיקה	התאמה ראשונה
12		(א) במקום שמקומות הישיבה שבו מקיפים מוקד פעילות מכל עבריו ותפוסתו 1,000 איש לפחות (כגון אצטדיון), די בכך שמקומות הישיבה המיוחדים מתחלקים בין שתי הצלעות הארוכות, ככל שישנן;	
13		(ב) אפשר שהמקומות המיוחדים נמצאים במפלס שאינו חלק מאזור ישיבת הקהל, בתנאי שמתאפשרת מהם צפייה נוחה, השתתפות באירוע ואפשרות לעקוב באופן שוטף על ההתרחשות באירוע, ובצמוד להם מספר כפול של מקומות ישיבה רגילים	
14		(ג) במקום שנערכת בו פעילות טכסית או דתית וקיימת הפרדה בקהל על רקע השתייכות מגדרית (נשים/גברים), ניתן להנגיש את מקומות הישיבה המיוחדים לפי אחד מאלה:	
15		1. ניתן למקם את מקומות הישיבה המיוחדים בחלק אחר נגיש ובלבד שיש בצמוד מספר כפול של מקומות ישיבה רגילים לאנשים מאותו מגדר.	
16		2. דרך נגישה מובילה לאזור הנפרד גם שלא מתוך הבניין.	
17		3. באופן המאפשר ראות נוחה למוקד הפעילות, לרבות במקרים בהם הקהל עומד על רגליו.	
18		4. לא נמצא במעבר.	
19		לאורך מעבר צמוד לקיר של יציע (טריבוונה) קיים בית אחיזה, בגובה 85-95 ס"מ, שניתן לגריפה לכל אורכו ושקצותיו בניגוד חזותי לסביבתו;	
20		במקום להתקהלות שהוא בניין המשמש בעיקר למופעים ולבידור שתפוסתו 500 איש לפחות (שאינו חלק מבניין לשימושים אחרים), יש סימן מוביל (ראו סעיפים 134-141 בטופס 33-1), שנמשך מהכניסה אל עמדת שירות מאוישת למכירת כרטיסים.	
21		במקום להתקהלות שמקומות הישיבה אינם מקובעים לרצפה, שליש לפחות משטח ההתקהלות העיקרי, כיחידה שלמה, הוא נגיש בתוכו וממנו ואל שאר השימושים הציבוריים במקום (וכך גם לגבי שטחי חוץ).	
22	מספר בתי השימוש הנגישים לא יפחת מהאמור <b>בנספח ב'</b> .		בתי שימוש נגישים
23	במה ומשטח מוגבה (18)	<u>משטח מוגבה</u> - משמש למופעים, להשמעת מוסיקה ולהרצאות. מהווה חלק בלתי נפרד מחלל של אולם ואינו כולל מסכים בין הקהל ומשטח ההצגה.	
24		<u>במה</u> - אזור מוגדר המשמש למופעים, להשמעת מוסיקה ולהרצאות, והיכול לכלול מסך, תפאורה, ואפקטים תצוגתיים אחרים.	
25		לבמה מובילה דרך נגישה (חלק ג בטופס 33-1).	
		אם היא כוללת כבש (לפי סעיפים 37-48 בטופס 33-1), ניתן שבית האחיזה פריק או שהוא רק מצדו האחד, ורוחב הכבש 1.0 מטר לפחות. אם בנוסף,	

## טופס 33-4 - בדיקת נגישות במקום להתקהלות (check list) לבנין ציבורי קיים

עמוד 4 מתוך 5

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'
מס' סידורי	נושא [הסעיף בטבלת הבדיקה והביצוע]	הוראות הבדיקה	התאמה ראשונה
		מדרגות מובילות לשם – אפשר שאחד מבתי האחיזה פריק.	
26	דרך נגישה	נוסף על דרישות מדרך נגישה בטופס 33-1 (החל מסע' 25), תוביל דרך נגישה למקומות המיוחדים ומהם לשאר השירותים הציבוריים באותו מקום כגון בית שימוש נגיש או מזנון;	

### נספח א' - מספר מקומות הישיבה המיוחדים במקום להתקהלות

טור א' סך כל מקומות ישיבה	טור ב' מספר מקומות הישיבה המיוחדים לא יפחת מ:	דרישות נוספות
עד 600	1 לכל 150 מקומות ישיבה ולא פחות מ 2 מקומות	-
601-3,000	4 ועוד 1% מסך כל מקומות הישיבה הנוספים מעל 600	לפחות מחצית המקומות המיוחדים הנוספים, מעל 600 יהיו פנויים דרך קבע
3,001-10,000	28 ועוד 0.5% מסך כל מקומות הישיבה הנוספים מעל 3,000	כל המקומות המיוחדים הנוספים, מעל 600 יהיו פנויים דרך קבע
יותר מ 10,000	63 ובנוסף 0.25% מסך כל מקומות הישיבה הנוספים מעל 10,000	כל המקומות המיוחדים הנוספים, מעל 600 יהיו פנויים דרך קבע

### נספח ב' - מספר בתי שימוש נגישים במקום להתקהלות

נוסף על האמור בסעיף 81 של טופס 33-1, מספר בתי השימוש הנגישים לא יפחת מהאמור בטבלה זו.

טור 1 תפוסה	טור 2 מספר בתי שימוש נגישים
עד 500	אחד משותף לשני המינים או אחד לנשים ואחד לגברים
501-4999	שניים משותפים לשני המינים או אחד לנשים ואחד לגברים
5000 ומעלה	ארבעה משותפים לשני המינים או שניים לנשים ושניים לגברים

# טופס 33-4 - בדיקת נגישות במקום להתקהלות (check list) לבנין ציבורי קיים

עמוד 5 מתוך 5

## נספח ג' – זווית הראיה לראש מסך קולנוע

