

טופס 33-3 - בדיקת נגישות למקום ציבורי לאכסון (check list) לבנין ציבורי קיים

עמוד 1 מתוך 4

הנחיות לשימוש בטופס

- א. זהו טופס לבדיקת נגישות של מקום ציבורי לאכסון (check list) בבניין ציבורי קיים, למילוי בנוסף לטופס 33-1 (בדיקת נגישות כללית לבניין ציבורי קיים). הטופס הוא טופס רשות, ואין חובה להשתמש בו. הוא נועד לשמש כנספח לטופס 32 (טופס הצהרה על בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים).
- ב. הטופס מכיל את עיקרי הוראות הבדיקה שבטבלת הבדיקה והביצוע. לידיעתכם: חלק מהוראות התקנות אין מופיע בטופס ולכן יש להסתמך על התקנות ולא להסתפק רק בטופס.
- ג. יש להבהיר בראש הטופס במקום המיועד לכך, איזה בניין ואיזה חלק מבניין נבדק, כדי לקשור בין טופס זה לטופס 32 (טופס הצהרה על בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים).
- ד. מידות רוחב או אורך שצוינו בסנטימטרים או במטרים – הן מידות מינימום, אלא אם צוין אחרת.
- ה. אם סומן בטור ג' שחלק בבנין אינו עומד בדרישת הבדיקה, יש לפרט בטור ד' בטופס את התאמות הנגישות הנדרשות לפי טור ד' בטבלת הבדיקה והביצוע.
- ו. ניתן ללחוץ בכל תא בטור ג' עם הכפתור השמאלי של העכבר, כדי לקבל תפריט לסימון תקין/ לא תקין/ לא רלוונטי.
- ז. **ציוד מומלץ לבדיקה:** א. טופס הבדיקה, ב. פלס, ג. סרט מדידה, ד. מד כוח (כגון משקל תליה), ה. מד שיפוע, ו. אמצעי למדידת החזרות אור של משטחים.
- ח. להסברים על חובות ההנגשה והליך ההנגשה, מומלץ לעיין באתר האינטרנט "**מרכז מידע לנגישות**" - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - משרד המשפטים.

מונחי יסוד

- א. "**התקנות**" - תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים), התשע"ב – 2011.
- ב. "**טבלת הבדיקה והביצוע**" - הטבלה בתוספת הראשונה לתקנות שמשמשת לבדיקת הנגישות בבניינים ציבוריים קיימים ולביצוע התאמות נגישות.

טופס 33-3 - בדיקת נגישות למקום ציבורי לאכסון (check list) לבנין ציבורי קיים

עמוד 2 מתוך 4

שם המקום ו/או הבניין ¹	קומה/ אגף (אם רלוונטי)	רחוב	מס' בית	ישוב

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'
מס' סידורי	נושא	הוראות הבדיקה – דרישות הנגישות	התאמה ראשונה
	חניה ((2)(א)(5))		.
1	מספר חניות נגישות	1. סך כל מקומות החניה הנגישים במקום ציבורי לאכסון יהיה הגבוה מבין אלה: א. מספר יחידות האכסון המיוחדות. ב. סך כל מקומות החניה הנגישים שחושב לפי טופס 33-1 , סעיף 2. ג. מספר מקומות הישיבה המיוחדים במקום להתקהלות (במידה וקיים), לפי טופס 33-4 סעיף 1.	.
2		2. סך כל מקומות החניה הנגישים שנקבע לפי סעיף 1, מחולק בין רכב רגיל ורכב גבוה בהתאם לטבלה בנספח א' לטופס 33-1 (חניות נגישות), טור 2.	.
	יחידות מיוחדות (30)		.
3	מספר יחידות מיוחדות	לפי טבלה בנספח שלהלן.	.
4		במקום לאכסון לתקופות ממושכות (כגון מעונות) - אם קיימות חמש יחידות אכסון מיוחדות במקום ציבורי לאכסון כאמור, באחת מהן לפחות יש חדר שינה נוסף (לאו דווקא נגיש) או לחלופין יחידת אכסון מיוחדת אחת לפחות מקושרת ליחידת אכסון אחרת.	.
5	שטח לסיבוב בתוך יחידת האכסון	עיגול שקוטרו 150 ס"מ או אליפסה שמידותיה 170x130 ס"מ.	.
6	אמצעי עזר לסגירת דלת	מוט או אמצעי מתאים אחר מותקן בגובה 85-100 ס"מ מפני הרצפה, במרחק 25 ס"מ לכל היותר מציר הדלת ובמרחק 4-7 ס"מ מצדה השני.	.
7		לנעילה נעשה שימוש במפתח יחיד הזהה לכל הפתחים ולכל היחידות	.
8	מקלחת	ראו טופס 33-2 .	.
9	אסלה	גובה מושב (ללא הגבהה) 42-45 ס"מ.	.
10		בצד האסלה, במקביל לציר הארוך שלה, נותר מרחב חופשי ברוחב 80 ס"מ לפחות.	.
11	הגבהה לאסלה - לא קבועה	צריכה להימצא במקום נגיש בתא השירותים הנגיש.	.
12	מאחזי יד	שני מאחזים לצד האסלה, לפי סעיפים 190-193 בטופס 33-1 [בית שימוש נגיש], יכולים להיות פריקים אך חייבים להיות מאוחסנים ביחידה המיוחדת וזמינים לשימוש מידי.	.

¹ שם המקום – שם החברה, בית העסק, המשרד הציבורי. אם קיים שם לבניין נא לציין.

טופס 33-3 - בדיקת נגישות למקום ציבורי לאכסון (check list) לבנין ציבורי קיים

עמוד 3 מתוך 4

13	ברזים	ברזי ידית או אלקטרוניים בהישג יד של אדם בכיסא גלגלים (עד 45 ס"מ).	.
14	כיוור	גובה עליון 80-90 ס"מ מהרצפה.	.
15		מתחת לכיוור- חלל בגובה 68 ס"מ לפחות ורוחב 70 ס"מ.	.
16	מראה	תמוקם מעל הכיוור, רוחבה 45 ס"מ מותקנת כשגובה תחתון 90 ס"מ, וגובהה העליון 175 ס"מ.	.
17	אביזרים	אם הגישה אליהם חזיתית- ימוקמו בגובה 65-120 ס"מ.	.
18		אם הגישה אליהם צידית מעל מכשול- ימוקמו בגובה 85-110 ס"מ.	.
19		אם צידית ללא מכשול- ימוקמו בגובה 65-140 ס"מ.	.
20	הוראות מיוחדות לבתי אבות	לפחות 10% מסך היחידות הינן מיוחדות, ולא פחות מאחת.	.
21		גם ביחידות שאינן מיוחדות מותקנים מאחזי יד במקלחת ובבית השימוש.	.
22	מעלית (נוסף להוראות שבסעי' 58 ואילך בטופס 33-1)	אותות השמע מחוץ למעלית - במפלסים מעל קומת הכניסה הראשית, אם המעלית קרובה ליחידות האכסון, ניתן להחליש את אותות השמע בתחנה כדי למנוע הפרעה; נדרש שמי שיעמוד ליד תחנה ישמע את האותות.	.
23	נעילה ופתיחה של דלתות	במספר יחידות אכסון, כמספר יחידות האכסון המיוחדות שמקום ציבורי כאמור חייב בהמצאותן לפי הנספח , מתקיימות ההוראות הבאות:	.
24		1. בכל הפתחים של יחידת אכסון נמצא מנעול, הננעל באמצעות מפתח פשוט; מפתח אחד פותח את כל המנעולים באותה יחידה ובכל שאר היחידות מסוג זה.	.
25		2. המפתח הפשוט (כמתואר בסעיף 26) מאפשר נעילה ופתיחה של דלת פתח יחידת האכסון, מתוך יחידת האכסון ומחוצה לה.	.
26		3. לעניין זה, " מפתח " – כגון מפתח פתיחת דלת מעלית המצוי בידי כבאי.	.
27		<u>הערה</u> : הוראות סעיפים 24-26 לעיל יחולו ביחידת אכסון אחת לפחות, במקום ציבורי לאכסון שלא חייב ביחידת אכסון מיוחדת.	.
			.
	מפסקים וכפתורי הפעלה		.
28	גובה (27)	אם ההגעה מהחזית - גובהם 65-120 ס"מ מעל פני הרצפה.	.
29		אם ההגעה מהצד ללא מכשול - גובהם 65-140 ס"מ מעל פני הרצפה.	.
30		אם יש עליהם כיתוב או סמלים בניגוד מישושי או חזותי – גובהם 110-140 ס"מ ומתאפשרת גישה מהצד.	.
31	מאפיינים נוספים (27)	פני לחיצת ההפעלה יהיו בניגוד חזותי ומישושי לסביבתו.	.
32		לחיצת ההפעלה יוארו בעוצמה מתאימה.	.
33		לחיצת ההפעלה יופעלו בכוח שאינו עולה על 22 ניוטון.	.
34		לצורך השימוש, לא נדרש תמרון עדין, אחיזה, סיבוב או לחיצה חזקים או ממושכים על לחיצת ההפעלה.	.

טופס 33-3 - בדיקת נגישות למקום ציבורי לאכסון (check list) לבנין ציבורי קיים

עמוד 4 מתוך 4

נספח - מספר יחידות האכסון המיוחדות במקום ציבורי לאכסון

טור א	טור ב	טור ג
סך כל יחידות האכסון במקום הציבורי	מספר היחידות המיוחדות במקום ציבורי לאכסון ב'	מספר יחידות האכסון המיוחדות במקום ציבורי לאכסון א'
עד 7	לא נדרש	לא נדרש
מ-8 עד 75	1	1
מ-76 עד 150	2	2
מ-151 עד 225	3	3
מ-225 עד 300	4	3
לכל 75 יחידות אכסון נוספות	1	1

"מקום ציבורי לאכסון א' – מקום ציבורי לאכסון שמועד הוצאת היתר הבניה להקמתו קדם ליום כ"ה באלול התשנ"ה (20 בספטמבר 1995);

"מקום ציבורי לאכסון ב' – מקום ציבורי לאכסון שמועד הוצאת היתר הבניה להקמתו מיום כ"ה באלול התשנ"ה (20 בספטמבר 1995) ואילך;

במקום ציבורי לאכסון המשמש למגורים לתקופות ממושכות, כגון מעונות, יחשבו סך כל יחידות האכסון במקום הציבורי שבטור א' בטבלה כדלקמן:

א. יחידת אכסון המותאמת לשימוש של 3 משתמשים לכל היותר – תיחשב כיחידת אכסון אחת;

ב. יחידת אכסון המותאמת לשימוש של 4 ולא יותר מ-8 משתמשים – תיחשב כיחידת אכסון וחצי;

ג. יחידת אכסון המותאמת לשימוש של 9 משתמשים לפחות – תיחשב כיחידת אכסון אחת ושלושת רבעי יחידת האכסון.