



תאריך: 19 מרץ 2020
כ' כסלו תש"פ

הנחיות למניעת התרבות של חיידקי ליגיונלה במערכות סניטריות של מי המקלחות

בעקבות הנחיות החדשות של משרד הבריאות להשבתת בריכות השחייה, להלן הנחיות לשמירת מערכות מים סניטריות של המקלחות בבריכות השחייה כשאין מתרחצים וזאת עד להודעה חדשה.

פעולות למניעת התרבות של חיידקי ליגיונלה במערכת מים חמים - כאשר אין שימוש במים

1. **משאבות סחרור** - יש לשמור על סחרור של מערכת המים – במקומות שקיים מערכת שמסחררת- יש לבדוק תקינותן- **לפחות פעם ביום**.
2. **מאגר מים** - ניקוז משקעים מהברז בתחתית האוגר עד קבלת מים צלולים- פעם אחת ביום לפחות.
3. **מקלחות חירום ומשטפי עיניים** - ניקוז מים עומדים – ניקוז פעם בשבוע.
4. **מקלחות חובה**- ניקוז מים עומדים – ניקוז פעם ביום.
5. **ראשי מקלחות** - ניקוז מים עומדים – ניקוז פעם ביום.

יש לנקוט באמצעים ככל שניתן כדי למנוע משקעים במערכת – אבנית וקורוזיה. באתרים שקיים חומר למניעת אבנית – יש לבדוק זמינות החומר ותקינות המערכת.

פעולות למניעת התרבות של חיידקי ליגיונלה במערכת מים חמים לרחצה **בחזרה לשגרה**

לפני הפעלת מערכות המים החמים – לפני כניסת המתרחצים:

1. לאחר החזרה לשגרה- הזרמת מים עד קבלת מים טריים.
2. **ניקוי המערכת** - יש לבצע טיפול למערכות באמצעות חום: מילוי האוגרים וחימום לטמפרטורה שבין 70-80 מעלות וסחרור במערכת במשך 30 דקות לפחות.
3. **ראשי מקלחות + מקלחת חובה** - ניקוי עם חומצה להסרת האבנית וחיטוי עם כלור בריכוז 50 מג"ל במשך חצי שעה או החלפה למזלף חדש
4. **מאגר מים חמים** - ניקוז משקעים מהברז בתחתית האוגר עד קבלת מים צלולים.
5. **לפני הפעלה לשימוש מלא של מערכת המים החמים יש לוודא שהמים החוזרים לאוגרים יהיו בטמפ' 55 מעלות לפחות.**

עם השלמת הפעולות הנ"ל ניתן לאפשר למתרחצים שימוש במקלחות

הודעה למשרד הבריאות ובדיקות מעבדה

עם תום פעולות החיטוי, יש להזמין דיגום מיקרוביאלי לבדיקת חיידקי ליגיונלה.

במידה והתוצאות של הבדיקות המיקרוביאליות תהינה חריגות, יש להודיע מיד ללשכת הבריאות.

בכבוד רב,

אינג' ולרי פוהורילס
מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה
ומהנדסת מחוז ת"א