דרישות הרשות לאיכות הסביבה לחדרי עישון ולעסקי עישון נרגילות

חדרי עישון

יש להתקין מערכת שאיבת סינון וסחרור אויר **פנימי** (ללא יציאה החוצה) של חדר העישון, הכוללת מפוח סחרור אויר, מערכת סינון אויר וכיוצא בזה ככל שידרש.

מערכת הסינון תכלול :-

1. מסנן Hepa בעל יעילות סינון שלא יפחת מ- 95% של חלקיקים בעלי קוטר של 0.3 מיקרון, כולל אבק, עשן, אבקה, גרגירי עובש, חידקים, עשן טבק וכד'.
2. מסנן פחם פעיל בעל משקל פחם של 25 ק"ג לפחות ל- 1,000 מק"ש ספיקת אויר, בעל יעילות סינון לא פחות מ- 95% של גזים, אדים, תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) וריחות.
3. מפוח שיספק לפחות 4 החלפות של אויר חדר העישון, לשעה.
4. במידה והאמצעים הללו לא ימנעו באופן מוחלט מטרדי ריח ועשן מחוץ לכותלי העסק, אנו נדרוש אמצעים נוספים כגון בניית ארובה עד גג הבניין וכיוצא בזה.

עסק /מועדון לעישון נרגילות המשתמש בפחמי הצתה מהירה להדלקת הנרגילות

יש להתקין מערכת שאיבת סינון וסחרור אויר **פנימי** (ללא יציאה החוצה) של חדר העישון, הכוללת מפוח סחרור אויר, מערכת סינון אויר וכיוצא בזה ככל שידרש.

מערכת הסינון תכלול :-

5. מסנן Hepa בעל יעילות סינון שלא יפחת מ- 95% של חלקיקים בעלי קוטר של 0.3 מיקרון, כולל אבק, עשן, אבקה, גרגירי עובש, חידקים, עשן טבק וכד'.
6. מסנן פחם פעיל בעל משקל פחם של 25 ק"ג לפחות ל- 1,000 מק"ש ספיקת אויר, בעל יעילות סינון לא פחות מ- 95% של גזים, אדים, תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) וריחות.
7. מפוח שיספק לפחות 4 החלפות של אויר חדר העישון, לשעה.
8. במידה והאמצעים הללו לא ימנעו באופן מוחלט מטרדי ריח ועשן מחוץ לכותלי העסק, אנו נדרוש אמצעים נוספים כגון בניית ארובה עד גג הבניין וכיוצא בזה.

עסק /מועדון לעישון נרגילות המשתמש בפחמים המודלקים על מנגל להדלקת הנרגילות.

1. יש להתקין מנדף מעל כל מנגל פחמים וכן מערכת יניקת אויר מכל חלל חדר העישון.
2. המנדף ומערכת היניקה מחדר העישון יחוברו לארובה ומערכת סינון הכוללת :
   א. משקע אלקטרוסטטי
   ב. מסנן פחם פעיל בעל משקל של לפחות 25 ק"ג לפחות ל1000 מק"ש.
   ג. מפוח יניקה שקט.
3. תותקן ארובה בגובה של לפחות 2 מטרים מעל גג הבנין.