| ריכוז בדיקות בטון (מערך 1) |

פרטי הסכם

מספר הסכם.....: 3000055972			
שם לקוח.....: רוז מישב	תל אביב	יוסף קארו 18	03-5619254
פרויקט.....:			
מען האתר.....: הנציב 13	תל אביב		
מהנדס.....: רוז מישב	תל אביב	יוסף קארו 18	03-5619254

פרטי מבנה

מספר מבנה.....:	1
אפיון מבנה....:	
גוש.....:	7109
חלקה/ות.....:	225
מגרש/ים.....:	

פרוט ביצוע

אפיון מבנה	מס. כנ.	מיקום/אלמנט	מפלס	קומה	מספר הזמנה	תאריך יציקה	נפח מ"ר	חוזק במגפס	מ ס ק נ ה
		כלונסאות			9511140235	15/09/06	24.00	28.00	לא מתאים לב-30
		1,2,3,10,11							
		כלונסאות			9511140603	15/09/07	16.00	36.00	מתאים לב-30
		כלונסאות			9511140606	15/09/09	16.00	35.50	מתאים לב-30
		ביסוס							
		כלונסאות			9511140607	15/09/10	16.00	36.50	מתאים לב-30
		ראשי כלונסאות			9511141980	15/09/18	16.00	35.50	מתאים לב-30
		קורה			9511142573	15/09/29	40.00	27.50	לא מתאים לב-30
		מפלס מרתף							
		רצפת מרתף			9511144799	15/10/15	24.00	31.50	לא מתאים לב-30
	1	קירות מרתף			9511145874	15/10/22	40.00	36.50	מתאים לב-30

ריכוז בדיקות בטון (מערך 1)

פרוט ביצוע

אפיון מבנה	מס. כנ.	מיקום/אלמנט	מפלס	מספר הזמנה	תאריך יציקה	נפח מ"ר	חוזק במגפס	מסקנה
	1	עמודי מרתף						
	1	קירות ממ"דים		9511147723	15/11/03	50.00	43.00	מתאים לב-30
		תקרת מרתף						
		רצפת ממ"ד		9511148940	15/11/10	24.00	48.50	מתאים לב-30
		קירות קומה		9511149579	15/11/13	32.00	36.50	מתאים לב-30
		קירות חדר מדרגות						
		קירות ממ"דים		9511150783	15/11/20	32.00	56.00	מתאים לב-40
		תקרת ממ"ד						
		תקרת קומה		9511151555	15/11/25	38.00	38.50	מתאים לב-30
		קירות קומה						
		עמודי קומה		9511152744	15/12/01	46.00	31.50	לא מתאים לב-30
		תקרת ממ"ד		9511153696	15/12/07	32.00	42.00	מתאים לב-30
		קירות ממ"ד						
		קירות קומה		9511155399	15/12/16	40.00	36.50	מתאים לב-30
		עמודי קומה						
		קירות ממ"דים		9511156962	15/12/24	32.00	31.00	לא מתאים לב-30
		תקרת ממ"ד						
		תקרת קומה		9511157846	15/12/29	28.00	30.00	לא מתאים לב-30
		קירות ממ"ד						
		קירות קומה		9611100371	16/01/05	32.00	36.00	מתאים לב-30
		עמודי קומה						
		רצפת ממ"ד		9611101675	16/01/12	32.00	33.00	מתאים לב-30
		קירות ממ"ד						
		קירות קומה		9611103032	16/01/19	40.00	30.00	לא מתאים לב-30
		עמודי קומה						
		תקרת ממ"ד		9611103721	16/01/22	16.00	27.50	לא מתאים לב-30
		תקרת קומה						
		קירות קומה		9611105517	16/02/03	16.00	35.50	מתאים לב-30
		עמודי קומה						
		תקרה במפלס	+13.60					

מכון התקנים הישראלי

כ"ט בחשון התשע"ז 16/11/30
דף: 3

BTRP1/BTRP005

ריכוז בדיקות בטון (מערך 1)

תאריך חתימה: 2016/11/30

שם החותם: אוסיפוב בוריס

מכון התקנים הישראלי
רח' לבנון 42, תל-אביב