


נספח 300.02	מהדורה ב'	נוהל 300	"איכות וטיב"
מערך הבניין	תאריך: 05.01.2017	בדיקת אטימות למקלטים ומרחבים מוגנים	דף מס' 1 מתוך 2

תעודה מס': 2506

תעודת בדיקה לבדיקת אטימות למקלטים ומרחבים מוגנים	
1. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:	
שם הלקוח: א.א. שירותי מיגון ומפוחים בע"מ	תאריך הבדיקה: 24.08.2017
כתובת: היצירה 19 א.ת. רחובות ת.ד. 2264	מס' הסכם: 1030 (116)
טלפון: 074-7043444	קד אתר: 10750
פקס: 074-7041777	מס' הזמנה: 2506
דואר אלקטרוני: info@aa-migun.co.il	תאריך הקלדה: 27.08.2017
2. פרטי מבצעי הבדיקה:	
שם הבודק: קאפח גל	קוד הבודק: 6
3. פרטי האתר ותיאור המערכת הנבדקת:	
שם הפרויקט: יוסי אלעזר	
כתובת הפרויקט: יאיר 15 שכונת התקווה תל אביב	
שם המתכנן: אליה פדרמן	
שם הקבלן הראשי: גיאה ב.ב. בניה בע"מ	
שם המפקח באתר: איילה חן	
שם נציג המזמין הנוכח בבדיקה: יעקב	
מס' המרחבים המוגנים שבהיקף הבדיקה: 1	
מס' המרחבים המוגנים שנבדקו: 1	
4. מהות הבדיקה:	
בדיקת אטימות למקלטים ומרחבים מוגנים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4577 בסעיפים: 4.2, 5, 6, 7.	
5. מסקנות והערות:	
במרחב המוגן שנבדק קיימת <u>התאמה</u> לדרישות התקן הישראלי ת"י 4577 בסעיפים: 5, 6, 7.	

שם המאשר: קאפח אילן		חתימה: 	
תאריך: 27.08.2017	חתימת מנהל האיכות:	מנהל איכות: קאפח אילן	עורך הנוהל: קאפח אילן

מעבדת בדיקות התאמה לדרישות התקן: מערכות הבניין		נוהל 300		"איכות וטיב"
נספח 300.02	מהדורה ב'	בדיקת אטימות למקלטים ומרחבים מוגנים		דף מס' 2 מתוך 2
מערך הבניין	תאריך: 05.01.2017			

תעודה מס': 2506

פרק א': בדיקת סימון

בדיקת זיהוי (תקן ישראלי ת"י 4577 סעיף 4.2)			
ממצאים	דרישות	אלמנט	מס' התקן והסעיף
על הדלת, סמוך לידית לא נמצא סימון כיוון נעילת חרום ולא כתובים המילים "נעילת חרום".	הדלת תסומן במקום הנראה לעין, סמוך לידית, בסימון ברור ובר קיימא, בעברית, שיכלול פרטים אלה: - כיוון נעילת חרום. - המילים "נעילת חרום"	דלת	4422 חלק 2 סעיף 2.2.1
שם יצרן: ירון גבע - רמלה שנת ייצור: - מספר היתר: -	אגף הדלת יסומן בתווית יצרן, שתמוקם במקום גלוי לעין. הסימון על גבי התווית יהיה ברור ובר קיימא, ויכלול פרטים אלה: - שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו. - שנת הייצור. - מספר היתר.		
שם יצרן: שפר תעשיות אלומיניום שנת ייצור: - מספר היתר: F42078	החלון יסומן בתווית היצרן, במקום גלוי לעין. הסימון על גבי התווית יהיה ברור ובר קיימא, בעברית, ויכלול פרטים אלה: - שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו. - שנת הייצור. - מספר היתר.	חלון	4422 חלק 2 סעיף 2.2.2

פרק ב': בדיקת קצב דעיכת הלחץ (אטימות)

מדידת קצב דעיכת הלחץ ההבדלי (דיפרנציאלי) בין המקלט לאטמוספירה, מהרגע שרמת הלחץ מורה על 200 פסקל ועד לרמת לחץ של 100 פסקל (ת"י 4577 בסעיפים 5, 6).					
מס' סידורי	מקום המקלט או המרחב המוגן		זמן דעיכת הלחץ (שניות)	דרישת התקן (שניות)	התאמה לדרישת התקן
	מס' דירה	מס' קומה			
1	2	1	12.34	10.5	מתאים

הצהרות:

התוצאות הנכללות בתעודה זו, בוצעו בהתאם לדרישות ההסמכה של הרשות להסמכת מעבדות בדיקה. הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
 פרטים נמסרו ע"י נציג מזמין הבדיקה באתר.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

סוף תעודת בדיקה

שם המאשר: קאפח אילן		חתימה: איכות וטיב קאפח אילן מנהל איכות	
תאריך: 27.08.2017	חתימת מנהל האיכות:	מנהל איכות: קאפח אילן	עורך הנוהל: קאפח אילן