

מספר מקלט : 519

כתובת המקלט : בצרון 19 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר: 22.05.2017 שם הסוקר: גיל אפשטיין

**ממצאי הסקר: נמצאו מופות מעבר המכילות אסבסט**

**מופע האסבסט: מופות**

**הערכת כמות : 8 יח'**





סי.די.אף. הנדסה ישראל בע"מ – סקר אסבסט מאי 2017  
טל.: 09-7453206