

מספר מקלט : 404

כתובת המקלט : שניאור 4 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר : 7.05.2017 שם הסוקר: אבנר ברזלי

ממצאי הסקר: נמצאו מחיצות בתאי שירותים המכילות אסבסט

מופע האסבסט: מחיצות

הערכת כמות : שתי מחיצות כ-6 מ"ר





סי.די.אף. הנדסה ישראל בע"מ – סקר אסבסט מאי 2017
טל.: 09-7453206