

מספר מקלט : 530


כתובת המקלט : דובנוב 8 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר: 7.05.2017 שם הסוקר: אבנר ברזלי

**ממצאי הסקר: נמצאו מחיצות ודלתות בתאי שירותים המכילות אסבסט**

**מופע האסבסט: מחיצות ודלתות**

**הערכת כמות : 4 מחיצות ו-4 דלתות כ-16 מ"ר**





סי.די.אף. הנדסה ישראל בע"מ - סקר אסבט מאי 2017  
טל.: 09-7453206