

מספר מקלט : 1031

כתובת המקלט : חידושי הרי"ם 10 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר: 11.05.2017 שם הסוקר: גיל אפשטיין

ממצאי הסקר: נמצאו מופות מעבר המכילות אסבסט

מופע האסבסט: מופות

הערכת כמות : 4 יח'





סי.די.אף. הנדסה ישראל בע"מ – סקר אסבסט מאי 2017
טל.: 09-7453206