

מספר מקלט : 812 (מקלט 1 ומקלט 2)

כתובת המקלט : אצ"ל 34 תל-אביב יפו



תאריך ביצוע הסקר: 23.05.2017 שם הסוקר: אבנר ברזלי

ממצאי הסקר: נמצאו מחיצות בתאי שירותים המכילות אסבסט

מופע האסבסט: מחיצות

הערכת כמות : במקלט 1 ומקלט 2 סה"כ כ-24.5 מ"ר





סי.די.אף. הנדסה ישראל בע"מ – סקר אסבסט מאי 2017
טל.: 09-7453206