

מספר מקלט : 802

כתובת המקלט : כנר הסירים 2 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר : 22.05.2017 שם הסוקר : גיל אפשטיין

ממצאי הסקר: נמצאו מכלי מים מאסבסט וכן תקרה מותזת – מומלץ לבצע בדיקת צובר לחומר המותז

מופע האסבסט: (מכלי המים מאחורי מחיצת עץ)

הערכת כמות : 2 מכלי מים





סי.די.אף. הנדסה ישראל בע"מ - סקר אסבסט מאי 2017
טל.: 09-7453206