

מספר מקלט : 535

כתובת המקלט : אשרמן 25 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר: 22.05.2017 שם הסוקר: גיל אפשטיין

ממצאי הסקר: נמצאו מחיצות בתאי שירותים המכילות אסבסט

מופע האסבסט: מחיצות

הערכת כמות : 4 מחיצות כ-9.5 מ"ר



