

מספר מקלט : 402

כתובת המקלט : פינסקר 16 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר: 7.05.2017 שם הסוקר: אבנר ברזלי

ממצאי הסקר: נמצאו מחיצות בתאי שירותים המכילות אסבסט

מופע האסבסט: מחיצות

הערכת כמות : שתי מחיצות כ-6 מ"ר



