

מספר מקלט : 814 (מקלט 1 ומקלט 2)

כתובת המקלט : אצ"ל 6 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר : 23.05.2017 שם הסוקר: אבנר ברזלי

ממצאי הסקר: נמצאו מחיצות בתאי שירותים המכילות אסבסט

מופע האסבסט: מחיצות

הערכת כמות : במקלט 1 ומקלט 2 סה"כ כ-24.5 מ"ר



