

ח' בתמוז, התשע"ט
 11 ביולי, 2019
 סימוכין : 25125919

לכבוד

ד"ר צור גלין, ראש אגף איכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה tzur@sviva.gov.il
 ד"ר רות קירו, אחראית תחנות כח, המשרד להגנת הסביבה reutr@sviva.gov.il
 יורם הורוביץ - מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה Yoram@sviva.gov.il
 מר צחי אסא, ראש ענף איכות אוויר, מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה tzachi@sviva.gov.il

הנדון : דוח פיקוח יישומים רציפים ותקופתיים - תחנת הכח רידינג רבעון 2 2019

1. כללי

בטבלה שלהלן משך זמן הפעלת היחידות בעומס של 95 מגאוואט ומעלה בתקופה הנדונה, עפ"י נתונים שעתיים שהועברו מהתחנה למסוף הרשות לאיכות הסביבה :

טבלה מס' 1 – שעות הפעלת היחידות – רדינג ד', **אפריל 2019 עד מרץ יוני** (גז טבעי בלבד) (95 מגאוואט ומעלה)

חודש	יחידה 3 – שעות מעל MW 95	יחידה 4 – שעות מעל MW 95
אפריל (744 שעות בחודש)	5	7
מאי (744 שעות בחודש)	0	0
יוני (720 שעות בחודש)	37	3
סה"כ 2,208 שעות בתקופה	42	10


2. נתוני ניטור רציף בארובה

מכשירי ניטור רציף מחברת SICK AG, גרמניה, דגם GM 31 הוכנסו לפעולה שגרתית ועברו בדיקת קבלה בהתחלת שנת 2007. המכשירים מבוססים על דיגום של גזי הפליטה באמצעות גשש (PROBE) הממוקם בתוך הארובה שבאמצעותו נמדדים ריכוזי NO וחמצן באופן ישיר, ללא שאיבה מחוץ לארובה של הגזים הנדגמים. המכשיר אינו מודד הגז NO₂. כל הריכוזים הנמדדים מייצגים המזהם NO בלבד, מחושב כ- NO₂.

בתרשים שלהלן מוצגים נתוני ניטור NO, מחושבים כ- NO₂ בתנאי יבש, 3% חמצן, בתנאים סטנדרטיים (1) אטמוספירה, 0 מ"צ), בממוצע יממתי, אחרי הפחתת 20% מערך התקן לרווח בר סמך.

תרשים מס' 1 – תוצאות ניטור רציף של NO בארובות יחידות 3 ו-4, רבעון 2, 2019

ריכוזי NO בארובות תח"כ רדינג, מ"ג/מקט"י כ- NO₂ ממוצע 24 שעות



עפ"י תוצאות הניטור, לא חלה חריגה של ריכוז NO מעל תקן הפליטה ל- NO_x, העומד בשיעור של 350 מ"ג/מקט"י (מיליגרם למטר מעוקב תקני יבש) ב- 3% חמצן.

הריכוז המקסימלי בממוצע 24 שעות בארובת יחידה 3 היה 172.1 מ"ג/מקט"י (49.2% מהתקן) בתאריך 26 ביוני 2019.

נתוני הניטור המוצגים בגרף חושבו תוך הפחתת רווח בר סמך לתחמוצות חנקן בשיעור של 20% מהריכוזים שנמדדו על ידי מכשירי הניטור.

3. סיכום

ריכוזי ה- NOX, בגזי הפליטה של יחידה 3 ו-4 עמדו בתקנים, עפ"י ממצאי ניטור רציף של המזהם NO שבוצע בתקופה הנדונה. יחידה 4 כמעט ולא פעלה ברבעון הנדון, רק בתחילתו.

מתוצאות הבדיקות שנערכו בארובת יחידות 3 ו-4 עולה שריכוזי כל מזהמי האוויר שנבדקו עמדו בתקני הפליטה המחייבים בתקופה הנדונה.

בכבוד רב,
ד"ר מיכל רוזל-מנדלביץ'
אחראית איכות אוויר
רשות לאיכות סביבה וקיימות,
עיריית תל אביב-יפו

העתק: מר קליימן דב, מנהל תחנת כוח רדינג - dov.klaiman@iec.co.il
גב' יולנדה פינרו, מנהלת כימיה ואיכות סביבה רדינג-גזר - yolanda.finaro@iec.co.il
מר שלומי בן-יוסף מנהל הייצור, תחנת כוח רדינג - shlomib@iec.co.il
מר רובי זלוף, סמנכ"ל תפעול, עיריית תל אביב - יפו
מר איתן בן עמי, מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות
מר טמיר קובץ', אחראי ומרכז בקרה וניטור אוויר, הרשות לאיכות סביבה וקיימות