

דו"ח מדידות שדה מגנטי

מס'	תאור נקודת המדידה	גובה נקודת המדידה (m)	עוצמת השדה הנמדד (mG)
1	מדידת קרינה בגובה הרחוב, ברחוב יעקב שבתאי (תמונה 2)	1	1.4
2	סיוור סביב תחמ"ש	1	1.5 במרחק 30 מטר מקווי מתח
3	פינה מערבית של גדר במתחם הבניה	1	0.3
4	פינה מזרחית של גדר במתחם הבניה	1	0.6
5	מול תחמ"ש, ליד מבנה אפור (תמונה 3)	1	0.3
6	סמוך לגן ילדים (תמונה 4)	1	0.5

* תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
* רמות השדות המגנטיים עשויות להשתנות כפונקציה של העומס ברשתות ושימוש במכשירי חשמל ביתיים.



תמונה 1 קו המתח שהועבר אל מאחורי התחמ"ש



יעקב ברדה
מרכז בכיר לבטיחות קרינה מחוז תל אביב
מפקח לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006