



סוקר אסבסט



**חוות דעת סוקר אסבסט**

**היכל הספורט מנורה מבטחים**

**מבצע הסקר: ברק יקותיאל סוקר אסבסט רישיון מספר 76956**

**חוות הדעת נערכה לבקשת עיריית תל אביב**

**עבור חברת היכלי הספורט תל אביב-יפו בע"מ**

ברק יקותיאל- סוקר אסבסט | נייד : 0528-717980 | מייל : barakuty@gmail.com

י"ג בסיוון התשפ"א  
24 במאי 2021

לכבוד :

היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ

### הנדון: חוות דעת סוקר אסבסט היכל הספורט מנורה מבטחים

**שם האתר:** היכל הספורט מנורה מבטחים

**מועד הסיור:** יום שני 24.5.2021

**משתתפים:** סוקר אסבסט (נותן חוות הדעת) ברק יקותיאל

שם נציג בעל הנכס: יריב אלימלך

#### 1. תקציר

בתאריך 24.5.2021 ערכתי סקר אסבסט צמנט/פריד בהיכל הספורט מנורה מבטחים בתל אביב, הסקר נערך לבקשת עיריית תל אביב.

במהלך הסקר נסקרו, חדר המכונות, צנרת קירור, צנרת ביוב, יציעים, גג המבנה ותקרות.

תקרות וקירות מבטון בחיפוי עץ, חומרים אקוסטיים, ופאנלים מפלסטיק ומתכת.

צנרת מים חמים ומיזוג ממתכת, כאשר על חלק מהצנרות מותקנות תחבושות סילפס לבידוד.

צנרת ביוב מפלסטיק ומתכת.

קירות חיזוניים-בטון וזכוכית.

#### **לא נמצא אסבסט בשטח אולם הספורט.**

#### 2. תיאור מקום הסקר

הסקר נערך באולם הספורט מנורה מבטחים (יד אליהו)

#### 3. מטרת הסקר

סקר אסבסט לבדיקת המצאות פריטים עשויים אסבסט במבנה לצורך חוות דעת סוקר אסבסט לאור דרישות חוק האסבסט לבצע סקר אסבסט פריד במבני ציבור.

עמוד 1 מתוך 5


ברק יקותיאל- סוקר אסבסט | נייד: 0528-717980 | מייל: barakuty@gmail.com



#### 4. תאור הסביבה

4.1. ברדיוס של 150 מטר מהבניין נמצאים חניון, פארק ציבורי, מבני מגורים, מוסדות ציבור.

4.2. להלן תרשים של הבניין וסביבותיו.



#### 5. ממצאי הסיוור

שמוש המבנה	אולם כדורסל+שטחי מסחר.
מופע אסבסט	לא נמצא אסבסט בשטח היכל הספורט
אלמנטים שנסקרו	חדר המכונות, צנרת קירור, צנרת ביוב, יציעים, חדרי הלבשה ומשרדים.
מרחק המבנה מבתי סמוכים	כ-80 מטר

#### 6. מסקנות והמלצות:

6.1. לא נמצאו אלמנטים מאסבסט צמנט/פריץ בשטח היכל הספורט.

6.2. אין צורך בעבודות להסרת אסבסט.

עמוד 2 מתוך 5



## 7. הנחיות כלליות

7.1. עבודה לפירוק אסבסט ופינוי פסולת מוגדרת לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט התשס"א-2011 "עבודת אסבסט". לצורך כך יש לפנות לקבלת היתר מהממונה לפי החוק. את הבקשה יש להגיש באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון בתוקף שמופיע במרשם של המשרד להגנת הסביבה בכתובת: [https://www.gov.il/he/departments/guides/find\\_licensed\\_asbestos\\_workers](https://www.gov.il/he/departments/guides/find_licensed_asbestos_workers)

7.2. פרטים נוספים, רשימות קבלנים ומפקחים (מרשם העוסקים באסבסט) והנחיות לביצוע העבודה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בכתובת: <https://www.gov.il/he/departments/topics/asbestos>

בברכה,

ברק יקותיאל

סוקר אסבסט רישיון 76956



מדינת ישראל  
המשרד להגנת הסביבה  
אגף אבק מזיק



### רישיון סוקר

מספר הסימוכין של טופס הבקשה בממשל זמין : 54760

#### לפי סעיף 21 ל חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011

בתוקף סמכותי כמנהל רישוי אסבסט לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011 (להלן – החוק), הריני נותן רישיון סוקר, (מתנה את הרישיון בתנאים כלהלן :

**פרטים:**


מס' רישיון : 76956      שם : ברק יקותיאל      ת.ז. : 049820228

**תנאי הרישיון:**

1. בעל רישיון זה רשאי לתת חוות דעת על מצב אסבסט בנכס ועל השימוש שנעשה בו, ולהמליץ על אופן הטיפול באסבסט, והכל בכפוף להוראות החוק.
2. הרישיון עומד בתוקף כל עוד מתקיימים התנאים לקבלתו, והרישיון לא הותלה לפי סעיף 32 לחוק.
3. על בעל הרישיון לדווח למנהל אלאחר אם חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים לקבלתו, ועל כל שינוי מהפרטים המופיעים בבקשה לרישיון.

בעל רישיון זה לא רשאי לבצע עבודות אסבסט.

תוקף הרישיון : 24/03/2023

  
רעות רבי  
מנהלת רישוי אסבסט

25/03/2021  
תאריך



[asbest@sviva.gov.il](mailto:asbest@sviva.gov.il)

מק ישראל 7, ת.ד. 34033 ירושלים 91340 | טל: 02-6553930 | פקס: 02-6535960