



סימוכין: DI_251213141008261

לכבוד
עו"ד עדו בן יהודה
רחוב ז'בוטינסקי 27 ת"א 6228703

שלום רב,

הנדון: חוות דעת על רח' אדוארד ברנשטיין 17 בתל אביב
מכתבך מתאריכים 04.03.2014 ו-26.02.2014

אגף הקרינה, במשרד להגנת הסביבה פועל על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו-2006 ותקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009. בהתאם לחוקים והתקנות כל מקור שידור מצריך היתר מהמשרד, אולם יש מקורות שהקמתם והפעלתם אינה מצריכה היתר, מקורות שידור בתדר נמוך מ-100KHz נמנים בפטור זה.

מתקני חשמל וציוד המשמשים ליצור הולכה וחלוקה של חשמל עד לשלב החלוקה הביתית הינם חריגים ולצורך הפעלתם נדרש היתר מהמשרד. ההיתר שניתן למתקני חשמל הינו היתר סוג, ז"א שניתן היתר עבור סוג של ציוד בחדר השנאים, התנאים בהיתר סוג מבטיחים שרמת הקרינה שתצא לסביבה תהיה נמוכה מהסף המסוכן.

לכן לעניין הקרינה אין הבדל בין חדר שנאים אחד למשנהו כל עוד ונשמר מרחק של 3 מטר בין קו המתח לדירה קרובה המלצות המשרד נשמרות ואין צורך בפעולה נוספת.

לעניין הטענה שהטמפרטורה במקלט עולה על 40 מעלות צלזיוס כתוצאה מהשנאים במבנה, מבחינה פיזיקלית התופעה לא יכולה להיגרם כתוצאה מהשדה מגנטי שהשנאים יוצרים, יתכן והדבר נגרם כתוצאה מחוסר אוורור של החדר, נושא זה אינו נכלל בתנאי היתר ועלך לפנות ישירות לחברת החשמל למדידה ותיקון במידה ונמצא ליקוי, ועם זאת העברתי את התלונה לידיעת הגורמים המטפלים במעבדה של חברת החשמל.

אני מקווה שהמידע ענה לפנייתך

בכבוד רב,

יעקב ברדה
מרכז בכיר לבטיחות קרינה

העתק

מר פול זליג ממונה מתקני חשמל, אגף המשרד להגנת הסביבה.

מר משה בלסנהיים, מנהל יחידה סביבתית בעיריית תל אביב,

גב' כרמלה סטולר, ראש ענף פניות ציבור, מחוז תל אביב, המשרד להגנת הסביבה.

