



מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
מחוז תל אביב, ענף פניות ציבור

תאריך: כ"ז אדר א' תשע"ד
27/02/2014
סימוכין: 2014-0004-31
מספר פנייה: 2014-0004-306

לכבוד
עו"ד עדו בן יהודה
רח' ז'בוטינסקי 27
תל אביב - יפו
פקס: 074 - 7033323

שלום רב,

הנדון: חדר טרנספורמציה
סימוכין: פנייתך מתאריך: 26 לפברואר 2014

פנייתך שבסימוכין ובה בקשתך להורות לחברת החשמל להפסיק את פעולת חדר הטרנספורמציה בבניין, התקבלה במשרדנו.

להלן תגובתנו לפנייתך.

בבדיקה שנערכה על ידנו ברשימת בנייני המגורים הנמצאים מעל חדרי טרנספורמציה שנבנו שלא על פי הוראות המשרד, הכתובת רח' אדוארד ברנשטיין 17 לא מופיעה.
משום כך אנו סבורים שהמלצות המשרד מתקיימות בחדר הטרנספורמציה הנ"ל. זאת, מאחר והמרחק בין הכבלים שבחדר השנאים לדיירים, אמור להיות גדול מ- 3 מטרים.

בכל הקשור לעוצמות טמפרטורה גבוהות מן הרגיל במרתף, יש לפנות ל פיקוד העורף שאמור למסור את חוות דעתו ולטפל בנושא.

יחד עם זאת, בתאריך 27.02.2014 העתק פנייתך הועבר על ידי מרכז הקרינה במשרדנו למעבדה בחברת החשמל לקבלת חוות דעתם בנושא.

בברכה

כרמלה סטולר
רכזת ענף פניות ציבור

העתק:

מר ברוך ובר, מנהל המחוז
מר יעקב ברדה, מרכז קרינה

המשרד להגנת הסביבה
وزارة حماية البيئة
Ministry of Environmental Protection



שלום עם הסביבה

קריית הממשלה, רח' מנחם בגין 125, ת"א 67012, ת"ד 20110
טל' 7634444-03 ישיר 7634452-03 פקס: 7634401-03 carmelas@sviva.gov.il

www.sviva.gov.il

אתרי המשרד להגנת הסביבה | שער הממשלה gov
• עברית • אנגלית • ערבית • לילדים: