



תאריך: ב' כסלו תשע"ד

05 נובמבר 2013

סימוכין: 092444500

לכבוד
מר משה בלסנהיים
מנהל יחידה סביבתית
עירית תל אביב

הנדון: ריכוז בדיקות רחוב אבן גבירול 69 בניין העיריה

סימוכין: תוצאות מדידה מתאריך 28.03.2013 – חברת N.A.R.T.E. EMC Engineer ארן הרטל
מדידות מתאריך 21.10.2013 שביצעתי בקומות 3 ו-5, יעקב ברדה מחוז ת"א המשרד
להגנת הסביבה.
המלצות על ספי חשיפה במקום עבודה, אגף המשרד להגנת הסביבה

רקע בעקבות תלונות על חשש מקרינה בלתי מייננת נתבקשתי לבצע מדידה בעמדות עבודה
שסמוכות לחדר החשמל.

תוצאות בדיקה

בכל המדידות שבוצעו נמצאו ערכים תואמים ונמוכים מהמלצת המשרד על שהיה ממושכת, כמו
כן מיקום החדרים שסמוכים לחדרי החשמל תואם את עקרון זהירות מונעת, כך שהשימוש
בחדרים בהם נמדדו הערכים הגבוהים ביותר משמשים בתדירות נמוכה (חדר דיונים ומטבח).
לכן כל עמדות העבודה נמצאו תקינות ואין צורך בפעולה נוספת.

מצ"ב - מסמך הגבלות חשיפה כתלות במשך החשיפה

בכבוד רב

יעקב ברדה
מרכז בכיר לבטיחות קרינה מחוז תל אביב
מפקח לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006

יעקב ברדה

העתק

ברוך ובר, מנהל מחוז תל אביב, המשרד להגנת הסביבה.
פול זלינג, ממונה קרינה בלתי מייננת מממתקני חשמל, אגף המשרד להגנת הסביבה.