

ח' שבט תשפ"א
21 ינואר 2021

פרוטוקול

ישיבה: 1-21-0011 תאריך: 20/01/2021 שעה: 12:30
באולם ההנהלה בקומה 12 בבנין העירייה, רח' אבן גבירול 69 תל
אביב – יפו

רשות רישוי

	מ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה	דורון ספיר, עו"ד	
	המשנה ליועץ המשפטי לעירייה	עו"ד הראלה אברהם-אוזן	
מ"מ מהנדס העיר	מנהל מחלקת רישוי בניה	אדרי' מאיר אלואיל	
	מזכיר ועדת בניין עיר	עו"ד פרדי בן צור	
	מרכזת הועדה	עו"ד שרון אלזסר	
	ע. מרכזת הועדה וקלדנית הועדה	רחלי קריספל	

מס' דף	מהות הבקשה	שם המבקש	כתובת הנכס	מספר תיק בניין	מספר בקשה	מס' החלטה
1	שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית	עתידיים- חברה לתעשיות עתירות מדע בע"מ	8 2184	2184-008	21-0066	1

פרוטוקול החלטות רשות רישוי 3 2229 8 2184

גוש : 6338 חלקה : 125	בקשה מספר : 21-0066
שכונה : עתידים	תאריך בקשה : 12/01/2021
סיווג : שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית	תיק בניין : 2184-008
שטח : 78423 מ"ר	בקשת מידע : 201902469
	תא' מסירת מידע : 26/01/2020

מבקש הבקשה : עתידים- חברה לתעשיות עתירות מדע בע"מ
דבורה הנביאה 7, תל אביב - יפו *

עורך הבקשה : נבון גבריאל
דיזנגוף 205, תל אביב - יפו *

תוכן הבקשה (ע"י עורך הבקשה)
מבוקשים שינויים פנימיים : הריסת רצפה קיימת ובניית רצפה חדשה בעובי כ- 30 ס"מ בקומת מרתף 6 -, עקב חדירת מים למרתף.

ההחלטה : החלטה מספר 1
רשות רישוי מספר 1-21-0011 מתאריך 20/01/2021

לאשר את הבקשה להריסת ריצפה הקיימת ובניית ריצפה חדשה בעובי של 0.75 מ' במרתף התחתון ע"י חפירה, ללא שינוי בגובה המרתף, בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:

תנאים למתן היתר
הגשת אישור סופי מהמשרד להגנת הסביבה לבוחן רישוי איכות הסביבה על ידי הטענתו למגירת "מסמכי זיהום קרקע" (5300) במערכת הרישוי המקוון ויישום הנחיות המשרד להגנת הסביבה לנושא בדיקות קרקע ובדיקות גזי קרקע.

תנאים בהיתר
מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע (מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר)" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבנייה

הערות
ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר ואינו מקנה אישור לכל בנייה אחרת בבניין ו/או במגרש.

הערה : טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה